



Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код
*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 43230061000205741743**

вручается:

Кировскому областному государственному профессиональному образовательному автономному
учреждению «Кировский технологический колледж пищевой промышленности»

(ИНН 4346017284),

Директору КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности»

Печенкиной Светлане Сергеевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение п. 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

в период: с 14 час. 00 мин. 19 апреля 2023 г. по 15 час. 00 мин. 19 апреля 2023 г.

старшим инспектором ООМПМ ОНДПР г. Кирова старшим лейтенантом внутренней службы
Мамаевым Алексеем Владиславовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

Проведен обязательный профилактический визит общежития Кировского областного
государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Кировский
технологический колледж пищевой промышленности» по адресу: 610014, обл. Кировская, г.
Киров, ул. Ивана Попова, д. 3;

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности»
Печенкина Светлана Сергеевна.

заведующий хозяйственной группой Бакулин Николай Анатольевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,	п. 1 ч. 3 ст. 4; ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 №123-ФЗ	31.05.2024	

	смонтированные в помещениях здания общежития не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (срок службы составных элементов систем пожарной сигнализации, смонтированных на объекте защиты составляет более 10 лет).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее №123-ФЗ); п. 54 Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 (далее ППР в РФ); п. 6.6 ГОСТ Р 59638-2021 .		
2.	Не представлены документы, подтверждающие показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки стен в жилых помещениях здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, при требуемых показателях не выше, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, а именно: – отделка стен в части жилых комнат выполнена бумажными обоями.	ч. 12 ст. 134 №123-ФЗ.	31.05.2024	
3.	На путях эвакуации у центрального входа (выхода) осуществляется хранение велосипедов, колясок.	ст. 89 №123-ФЗ; п/п «б» п. 27 ППР в РФ.		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ООМПМ ОНДПР г. Кирова
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Мамаев А.В.

(фамилия, инициалы)



« 27 » апреля 20 23 г.

Предписание для исполнения получил:

Александр

(подпись)

директор

(должность)

Дичманова С.С.

(фамилия, инициалы)

« 24 » 04 2023 г.